

KX-DYB-242-3/4D 多功能电力仪表 (LED)

说

明

书

保定市凯祥电子科技有限公司

目 录

- 一、概述.....1
- 二、技术参数.....1
 - 2.1 辅助电源.....2
 - 2.2 输入信号.....2
- 三、编程和使用.....2
 - 3.1 按键定义.....2
 - 3.2 测量显示.....2-3
 - 3.3 页面显示示意图.....3-7
 - 3.4 编程操作.....8
 - 3.5 菜单组织结构图.....9
 - 3.6 编程菜单结构图.....10
 - 调试举例图.....11-12
- 四、数字通讯.....13
 - 4.1 报文格式指令.....15
 - 4.2 脉冲输出.....16
 - MODBUS-RTU 通讯地址信息表.....17-20
- 五、接线图.....21
 - 96 方型接线图.....22
- 六、常见问题及解决方案.....23

多功能电力仪表--用户手册

一、概述

多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级、实现LED现场显示和远程RS-485数字通讯接口,采用MODBUS-RTU通讯协议

外形代号	名称	测量	显示	标配功能
KX-DYB-242	多功能 电力仪表	三相: U、I、P、Q、EP+、 EP-、EQ+、EQ-、SP、F、 PF 或部分参数	LED 分页显示	RS485 通讯、 电能脉冲输出
96 方形				

二、技术参数

性能	参数		
输入 测量 显示	网络		三相三线、三相四线
	电压	额定值	AC25~500v
		过负荷	持续：1.2 倍 瞬时：10 倍/10s
		功 耗	<1VA(每相)
		阻 抗	>500k Ω
		精 度	RMS 测量，精度等级 0.5
	电流	额定值	AC0~5A
		过负荷	持续：1.2 倍 瞬时：10 倍/10s
		功 耗	<0.4VA(每相)
		阻 抗	<2m Ω
		精 度	RMS 测量，精度等级 0.5
	频 率		45~65Hz
	功 率		视在功率，有功精度 0.5 级，无功精度 1.0 级
	电 能		四象限计量，有功精度 1.0 级，无功精度 1.5 级
	谐 波		总谐波含量 2-31 次
	电源	工作范围	
功 耗		≤5VA	
输出	数字接口		RS-485、MODBUS-RTU 协议
	脉冲输出		2 路电能脉冲输出, 脉冲常数：5000imp/h
环境	工作环境		-10~55℃
	储存环境		-20~75℃
安全	耐 压		输入/电源>2kV, 输入/输出>2kV, 电源/输出>1kV
	绝 缘		输入、输出、电源对机壳>50M Ω
电能测量范围			有功无功电度测量范围 0~99999999Mwh,超过此数值电度从 0 开始计数

2.1 辅助电源：

多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口，若不作特殊声明，提供的是 AC/DC85~270V 电源接口的标准产品，请保证所提供的电源适用于该系列的产品，以防止损坏产品。

注：采用交流供电时，建议在火线一侧安装 1A 保险丝。

电力品质较差时，建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击，以及快速脉冲群抑制器。

2.2 输入信号：

多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式，保证了使用时完全一致对称，其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。

2.2.1 电压输入：输入电压应不高于产品的额定输入电压（100V 或 400V），否则应考虑使用 PT，在电压输入端须安装 1A 保险丝。

2.2.2 电流输入：标准额定输入电流为 5A，大于 5A 的情况应使用外部 CT。如果使用的 CT 上连有其它仪表，接线应采用串接方式，去除产品的电流输入连线之前，一定要先断开 CT 一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排，不要直接接 CT，以便拆装。

2.2.3 要确保输入电压、电流相对应，顺序一致，方向一致；否则会出现数值和符号错误！（功率和电能）

2.2.4 仪表输入网络的配置根据系统的 CT 个数决定，在 2 个 CT 的情况下，选择三相三线两元件方式；在 3 个 CT 的情况下，选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络 NET 应该同所测量负载的接线方式一致，不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中，电压测量和显示的为线电压；而在三相四线中，电压测量和显示为电网的相电压。

三、编程和使用

3.1 按键定义

回车键 ：密码进入确认及数字参数修改确认。

菜单键 ：用于选择菜单界面、退出功能和返回上级菜单功能。

向右键 ：测量显示时做转换功能，修改数据时此键为数字加键。

向左键 ：测量显示时做转换功能，修改数据时此键做数字减键

3.2 测量显示

可测量电网中的电力参数有：Ua、Ub、Uc（相电压）；Uab、Ubc、Uca（线电压）Ia、Ib、Ic（电流）；Ps（总有功功率）；Qs（总无功功率）；PF（总功率因素）；Ss（总视在功率）；F（频率）以及 EP（有功电能）、Eq（无功电能）所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中，通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表，其显示内容和方式却可能不一致，请参考具体的说明。所有的电量参数的计算方法采用如下公式的数字化的离散方法，具体为：

公式	备注	公式	备注
$U=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^N u_n^2}$	电压有效值	$P_s=UI$	单相视在功率周期平均值
$I=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^N i_n^2}$	电流有效值	$\cos\theta=P_p/P_s$	功率因数
$P_p=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^N i_n u_n$	单相有功功率周期平均值	$P_q=\sqrt{P_s^2-P_p^2}$	无功功率
$P=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^N (i_n u_{an}+i_n u_{bn}+i_n u_{cn})$	总有功功率周期平均值	$W=\int p dt$	电能

其中 P>0，累计的有功电能量是有功电能吸收，P<0，累计的有功电能是有功电能释放，Q>0，累计的无功电能是无功电能感性，Q<0，累计的无功电能是无功电能容性。

负号指示灯，此行数据为负，灯亮

通信指示灯
当仪表向主机发送数据时灯会亮空连接不会亮。

4个按键用于显示切换或编程设置，“◀▶”“Menu”为切换键：“◀”为上退键，“▶”为选择确认键。



K-千、M-兆为测量数据的数量级。例如，在电压测量模式下，LED显示10.23同时K灯亮，表示10.23KV，K暗则表示电压数值为10.23V。





对应的测量项目：分别为三相电压；三相电流；有功功率、无功功率、功率因数；开关量输入、开关量输出、频率信息。





3.3 页面显示示意图




多功能电力仪表共有 16 个电力参数显示页面，用户可设置为自动切换显示，也可设置为手动切换。通过 “◀▶” 键来完成页面切换。

页面	内容	说明
第一页面		分别显示电压 Ua、Ub、Uc（三相四线）和 Uab、Ubc、Uca（三相三线）左图中 Ua=326.7V Ub=326.8V、Uc=326.6V K 灯亮时表示 KV.M 灯亮时表示 MV. 三相三线接线仪表显示线电压，三相四线接线仪表显示相电压

页面	内容	说明
第二页面		显示三相电流 Ia,Ib,Ic 单位为 A 左图中 Ia=18.77 A. Ib=18.76 A Ic=18.78 A K 灯亮时表示 KA.M 灯亮时表示 MA
第三面		显示有功功率(W)、无功功率 (var) 功率因素 PF. 左图中 P=16.45W Q=951Var. pf=0.5(容性) K 灯亮时表示 KW 或 K var.M 灯亮时 表示 MW 或 Mvar
第四页面		显示视在功率/频率 (Hz) 左图中: 第 1\2 排: “PS” 视在功率: 第 3 排: 频率为 50.00Hz
第五页面		显示正有功电能值, 第二排数码管 是高 4 位, 第三排是低 4 位, 形成 一个 8 位值。左图表示有功电能值 为: 36958.728kWh EP:正向有功电能


页面	内容	说明
第六页面		显示负有功电能值，第二排数码管是高 4 位，第三排是低 4 位，形成一个 8 位值。左图表示有功电能值为：-36958.728kWh EP-:反向有功电能
第七页面		显示正无功电能值，第二排数码管是高 4 位，第三排是低 4 位，形成一个 8 位值。左图表示无功电能值为：36958.728Kvarh. EQ: 正向无功电能
第八页面		显示负无功电能值，第二排数码管是高 4 位，第三排是低 4 位，形成一个 8 位值。左图表示无功电能值为：-36958.728Kvarh EQ-: 反向无功电能
第九页面		显示 THD.A/0.50 A 相电压总谐波含量 左图显示的 A 相电压总谐波含量为：0.50%

页面	内容	说明
第十页		显示 THD.B/0.50 B 相电压总谐波含量 左图显示的 B 相电压总谐波含量为： 0.50%
第十一页		显示 THD.C/0.50 C 相电压总谐波含量 左图显示的 C 相电压总谐波含量为： 0.50%
第十二页		显示 THD.A/0.50 电压总谐波含量 左图显示的 A 相电压总谐波含量为： 0.50%
第十三页		显示 THD.B/0.50 电压总谐波含量 左图显示的 B 相电压总谐波含量 为： 0.50%

页面	内容	说明
第十四页	 The meter display shows 'THD.C' in the top line and '0.50' in the bottom line. The unit '0.50%' is indicated in the text to the right. The meter has a scale from 0 to 100 on the right side, with 'k' and 'M' markers at the top. The bottom of the meter shows 'V A COS φ Hz'.	显示 THD.C/0.50 C 相电流总谐波含量 左图显示的 C 相电流总谐波含量为： 0.50%
第十五页	 The meter display shows 'NAUG' in the top line and '0.76' in the bottom line. The unit '0.76%' is indicated in the text to the right. The meter has a scale from 0 to 100 on the right side, with 'k' and 'M' markers at the top. The bottom of the meter shows 'V A COS φ Hz'.	显示 NAUG/0.76 三相电压总不平衡度： 左图显示的电压不平衡度为： 0.76%
第十六页	 The meter display shows 'NAUG' in the top line and '0.76' in the bottom line. The unit '0.76%' is indicated in the text to the right. The meter has a scale from 0 to 100 on the right side, with 'k' and 'M' markers at the top. The bottom of the meter shows 'V A COS φ Hz'.	显示 NAUG/0.76 三相电流总不平衡度： 左图显示的电流不平衡度为： 0.76%

3.4、编程操作

在编程操作下，仪表提供了：密码验证和修改(CODE)、系统设置 (SET)、显示设置 (DIS)、通讯设置 (CONN) 四个基本菜单项目，使用 LED 显示的分层菜单结构管理方式：第 1 排 LED 显示第 1 层菜单信息；第 2 排 LED 显示第 2 层菜单信息，第 3 排 LED 提供第三层菜单信息。



键盘的编程操作采用四个按键的操作方式，即：左右移动键“”、“”、菜单回退键“”、菜单进入/确定键“”来完成上述功能的所有操作。

：如果当前正常显示是电压界面，按该键进入编程模式；在编程模式，按该键退回上级菜单，如果当前是第 1 级菜单，按该键进入参数保存界面，再按则取消保存，退回正常显示界面；

切换移动键，实现菜单项目的切换或者数字量的增加或减少。


：选择/确认键，如果当前正常显示是电压界面，按该键可以切换“相电压/线电压”；在编程模式，按该键进入下一级菜单，设置时控制光标移到下一字符或者菜单中下一层选项。

在编程方式退回到测量模式的情况下，仪表会提示“SAVE-YES”，选择“”表示不保存退出，选择“”保存退出

3.5 菜单的组织结构如下：用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数。

第一层	第二层	第三层	描述
密码 CODE	验证密码 Put	密码数据（0~9999）	当输入的密码正确时才可以进入编程。默认密码:0001
	修改密码 Set	密码数据（0~9999）	密码验证成功才能修改密码
设置系统 Set	网络 NET	N.3.4 和 N.3.3	选择测量信号的输入网络
	电压变比 PT.U	1~5000	设置电压信号变比=1 次刻度/2 次刻度,例:10KV/100V=100
	电流变比 CT.I	1~5000	设置电流信号变比=1 次刻度/2 次刻度,例:200A/5A=40
	清电能 E.CLE	YES/no	如果选择"YES", 退出编程菜单, 按确认电能清零, 按退出不清零; 选择"no", 不清零
显示设置 DIS	显示 DISP.E	On/60	选择"On"表示一直显示, 选择"60"表示 60s 后不显示, 按键后再过 60s 不显示
	显示翻页 DIS.P	Auto/HAnd	Auto:表示自动翻页, 每 2S 翻页; Hand: 表示手动翻页
	亮度 B.LED	0~6	调整数码管亮度, "0"为最暗, "6"为最亮。
通讯参数 CONN	地址 Add	1~247	仪表地址范围 1~247
	通讯校验位 dAtA	N.8.1/o.8.1/E.8.1	N.8.1:无校验位; o.8.1: 奇校验; E.8.1: 偶校验
	通讯速率 bud	1200~9600	波特率 1200、2400、4800、9600

3. 6 编程菜单结构图 用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数：



注：退出菜单设定，出现SAVE YES时；

按 键为保存退出，

按 键为无效退出。


为数字移位；

为数字加字；

为数字减字；

为返回键。


例1：电压变比调试（例：10KV/100V）



标称值：100V
Pt变比比数值如下：
 $PT=10kV/100=100$
 $6kV/100=60$

Code	Put	SEt	nEt	PEU	SAUE YES
密码	输入	设定	相线网络	电压变比	保存


例2： 电流变比调试（例：250A/5A）



Code	Put	SEt	nEt	Ct.	SAUE YES
密码	输入	设定	相线网络	电流变比	保存

四、数字通讯

多功能仪表提供串行异步半工 RS485 通讯接口，采用 MOD-BUS-RTU 协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条 485 总线上可以同时连接多达 32 个仪表，每个仪表均可以设定其通讯地址（Address NO.），不同系列仪表的通讯接线端子号码可能不同，通讯连接应使用带有铜网的屏蔽双绞线，线径不小于 0.5mm²。布线时应使用通讯线远离强电电缆或其他强电场环境，推荐采用 T 型网络的连接方式。不建议采用星形或其他连接方式。



MODBUS/RTU 通讯协议：MODBUS 协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机，即在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流（半双工的工作模式）。

MODBUS 协议只允许在主机（PC，PLC 等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。

主机查询：查询消息帧包括设备地址码、功能码、数据信息码、校验码。地址码表明要选中的从机设备功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能，例如功能代码 03 或 04 是要求从设备读寄存器并返回它们的内容；数据段包含了从设备要执行功能的其它附加信息，如在读命令中，数据段的附加信息有从何寄存器开始读的寄存器数量；校验码用来检验一帧信息的正确性，为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法，它采用 CRC16 的校准规则。

从机响应：如果从设备产生一正常的回应，在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和 CRC16 校验码。数据信息码包括了从设备收集的数据：如寄存器值或状态。如果有错误发生，我们约定是从机不进行响应。

传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则，下面定义了与 MODBUS 协议-RTU 方式相兼容的传输方式。每个字节的位：1 个起始位、8 个数据位、（奇偶校验位）、1 个停止位（有奇偶校验位时）或 2 个停止位（无奇偶校验位时）。

数据帧的结构：即报文格式。

地址码	功能码	数据码	校验码
一个 BYTE	一个 BYTE	N 个 BYTE	2 个 BYTE

地址码：是帧开始的部分，由一个字节（8 位二进制码）组成，十进制为 0~255，在我们的系统只使用 1~247，其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接受来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询，当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据告诉了主机那台终端与之进行通信

数据码：包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如：功能域码告诉终端读取一个寄存器，数据域则需要反映明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，而从机数据码回送内容则包含了数据长度和相应的数据。

校验码： 错误校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。

CRC 值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接受数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较。如果这两个值不相等，就发生了错误
生成一个 CRC 的流程为：

- 1) 预置一个 16 位寄存器为 FFFFH(16 进制，全 1)，称之为 CRC 寄存器
- 2) 把数据帧中的第一个字节的 8 位与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器
- 3) 将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测
- 4) 上一步中被移出的那一位如果为 0：重复第三步（下一次移位）：为 1：将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算
- 5) 重复第三步和第四步直到 8 次移位。这样处理完了一个完整的八位
- 6) 重复第二步到第五步来处理下一个八位。直到所有的字节处理结束。
- 7) 最终 CRC 寄存器的值就是 CRC 的值。

功能码：告诉了被寻址到的终端执行何种功能下表列出本表支持的功能码，以及他们的意义和功能。

代码意义	意义
0x03/x04	读数据寄存器值
0x10	写设置寄存器指令

1) 读数据寄存器值 (功能码 0x03/0x04)

--	--	--	--

说明：主机请求的寄存器地址为查询的一次电网或者二次电网的数据首地址，寄存器个数为查询数据的长度，如上例起始寄存器地址“0x00 0x3D”表示三相相电压整型数据的首地址，寄存器个“0x00 0x03”表示数据长度 3 个 Word 数据。请参照 MODBUS-RTU 通讯地址信息表。

	帧结构	地址码	功能
--	-----	-----	----


从机响应	帧结构	地址码	功能码	数 据 码		校验码
				起始寄存器地址	寄存器个数	
	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
报文举例	0x01	0x03	0x06	(6 字节数据)		(CRC)

说明：为保证正常通讯，每执行一个主机请求，寄存器个数限制为 25 个。上例起始寄存器地址“0x000x07”表示电压变比设置的首地址，寄存器个数“0x00 0x02”表示设置电压变比和电流变比共 2 个 Word 数据，写入数“0x00 0x64 0x000x0A”表示设置电压变比为 100、电流变比为 10。请参

照的 MODBUS-RTU 通讯地址信息表。

4.2 电能脉冲

本公司多功能电力仪表提供双向有功、无功电能计量，2 路电能脉冲输出功能和 RS485 的数字接口来完成电能数据的显示和远传。仪表实现有功电能、无功电能 1 次测数据；集电极开路的光耦继电器的电能脉冲实现有功电能和无功电能远传，可采用远程的计算机终端、PLC、DI 开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。所采用输出方式是电能的精度检验的方式（国家计量规程：标准表的脉冲误差比较方法）。



电能脉冲输出图

- (1) 电气特性：脉冲采集接口的电路示意图中 $VCC \leq 48$ 、 $I_Z \leq 50mA$ 。
- (2) 脉冲常数：5000imp/kWh（所有量程），其意义为：当仪表累计电能 1kWh 时脉冲输出个数为 5000 个，需要强调的是 1kWh 为电能的 2 次电能数据，在 PT、CT 的情况下，5000 个脉冲对应 1 次电能数据为 $1kWh \times \text{电压变比 PT} \times \text{电流变比 CT}$ 。
- (3) 应用举例：PLC 终端使用脉冲计数装置，假定在长度为 t 的一段时间内采集脉冲个数为 N 个，仪表输入为 10kV/100V、400A/5A，则该时间段内仪表电能累积为 $N/5000 \times 100 \times 80$ 度电能。

MODBUS-RTU 通讯地址信息表					
地址 HEX	地址 Dec	数据内容	数据格式	数据长度 word	说明
0x00~0x09	0~9	保留			
一次电网数据(float)					
0x0A	10	Ua	Float	2	三相相电压数据,单位 V NOTE: 只有在三相四线接法时有效, 在三相三线接法中数据无效。
0x0C	12	Ub	Float	2	
0x0E	14	Uc	Float	2	
0x10	16	Uab	Float	2	三相线电压数据,单位 V
0x12	18	Ubc	Float	2	
0x14	20	Uca	Float	2	
0x16	22	Ia	Float	2	三相电流 数据,单位 A
0x18	24	Ib	Float	2	
0x1A	26	Ic	Float	2	
0x1C	28	Pa	Float	2	分相和总的有功功率, 单位 W NOTE: 有功功率数据带符号, “+”表示负载消耗电能, “-”表示负载发电。一般情况下当接线错误时, 有功功率为“-”。
0x1E	30	Pb	Float	2	
0x20	32	Pc	Float	2	
0x22	34	P Σ	Float	2	
0x24	36	Qa	Float	2	分相和总的无功功率, 单位 var NOTE: 无功功率数据带符号, “+”表示感性负载, “-”表示容性负载。
0x26	38	Qb	Float	2	
0x28	40	Qc	Float	2	
0x2A	42	Q Σ	Float	2	
0x2C	44	S Σ	Float	2	总视在功率 VA
0x2E	46	cosQ	Float	2	功率因素 0~1.000
0x30	48	F	Float	2	电压频率, Hz
0x32	50	Ep+	Float	2	正向有功电能, 单位 kWh
0x34	52	Ep-	Float	2	反向有功电能(双向计量电能)
0x36	54	Eq+	Float	2	感性无功电能, 单位 kvarh
0x38	56	Eq-	Float	2	容性无功电能, 单位 kvarh
	58~69	保留			


MODBUS-RTU 通讯地址信息表					
地址 HEX	地址 Dec	数据内容	数据格式	数 据 长 度 word	说明
0x00~0x09	0~9	保留			
二次电网数据(int/long 整型数据)					
0x46	70	Ua	Int	1	三相相电压数据,单位 0.1V NOTE: 只有在三相四线接法 时有效, 在三相三线接法中 数据无效。
0x47	71	Ub	Int	1	
0x48	72	Uc	Int	1	
0x49	73	Uab	Int	1	三相线电压数据,单位 0.1V
0x4A	74	Ubc	Int	1	
0x4B	75	Uca	Int	1	
0x4C	76	Ia	Int	1	三相电流数据,单位 0.001A
0x4D	77	Ib	Int	1	
0x4E	78	Ic	Int	1	
0x4F	79	Pa	Int	1	分相和总的有功功率, 单位 W NOTE: 有功功率数据带符号, “+”表示负载消耗电能, “-”表示负载发电。 一般情况下当接线错误时, 有功功率为“-”。
0x50	80	Pb	Int	1	
0x51	81	Pc	Int	1	
0x52	82	ΣP	Int	1	
0x53	83	Qa	Int	1	分相和总的无功功率, 单位 var NOTE: 无功功率数据带符号, “+”表示感性负载, “-”表示容性负载。
0x54	84	Qb	Int	1	
0x55	85	Qc	Int	1	
0x56	86	ΣQ	Int	1	
0x57	87	Sa	Int	1	分相和总的视在功率,单位 VA
0x58	88	Sb	Int	1	
0x59	89	Sc	Int	1	
0x5A	90	ΣS	Int	1	
0x5B	91	cosQ	Int	1	功率因数 0~1000, 固定格式 1.000
0x5C	92	F	Int	1	频率, 单位 0.01Hz
0x5D	93	Ep+	long	2	正向有功电能, 单位 Wh
0x5F	95	Ep-	long	2	反向有功电能, 单位 Wh

MODBUS-RTU 通讯地址信息表					
地址 HEX	地址 Dec	数据内容	数据格式	数据长度 word	说明
0x00~0x09	0~9	保留			
二次电网数据(int/long 整型数据)					
0x61	97	Eq+	Long	2	感性无功电能,单位 varh
0x63	99	Eq-	Long	2	容性无功电能,单位 varh
0x65	101	Umax	Int	1	电压最大需量,0.1V
0x66	102	Imax	Int	1	电流最大需量,0.001A
0x67	103	Pmax	Int	1	有功功率最大需量,W
0x68	104	Qmax	Int	1	无功功率最大需量,Var
0x69	105	Id	Int	1	零序电流或漏电流,单位 0.001A
0x6E	110	THD-Ua	Int	1	A 相电压总谐波含量,0.01%
0x6F	111	THD-Ub	Int	1	B 相电压总谐波含量,0.01%
0x70	112	THD-Uc	Int	1	C 相电压总谐波含量,0.01%
0x71	113	THD-Ia	Int	1	A 相电流总谐波含量,0.01%
0x72	114	THD-Ib	Int	1	B 相电流总谐波含量,0.01%
0x73	115	THD-Ic	Int	1	C 相电流总谐波含量,0.01%
	116~119	保留			
0x78~0x89	120~137	H-Ua	Int	1	A 相电压 2-15 次谐波含量
	138~149	保留			
0x96~0xA7	150~167	H-Ua	Int	1	B 相电压 2-15 次谐波含量
	168~179	保留			
0xB4~0xC5	180~197	H-Ua	Int	1	C 相电压 2-15 次谐波含量
	198~209	保留			
0xD2~0xE3	210~227	H-Ua	Int	1	A 相电流 2-15 次谐波含量
	228~239	保留			
0xF0~0x101	240~257	H-Ua	Int	1	B 相电流 2-15 次谐波含量
	258~269	保留			
0x10E~0x11F	270~287	H-Ua	Int	1	C 相电流 2-15 次谐波含量
	288~299	保留			

MODBUS-RTU 通讯地址信息表					
地址 HEX	地址 Dec	数据内容	数据 格式	数据长度 word	说明
0x00~0x09	0~9	保留			
电表设置参数					
0x12C	300	编程设置密码	Int	1	1-9999
0x12D	301	仪表通讯地址	Int	1	1-247
0x12E	302	电压倍率	Int	1	PT=1-5000
0x12F	303	电流倍率	Int	1	CT=1-5000
0x130	304	通信波特率	Int	1	0-1200; 1-2400; 2-4800; 3-9600
0x131	305	通信数据格式	Int	1	数据格式 0-N.8.1 1-O.8.1 2-E.8.1
0x132	306	接线制式	Int	1	0-三相四线; 1-三相三线
0x133	307	电压量程	Int	1	0-100V; 1-220V; 2-380V
0x134	308	电流量程	Int	1	0-5A; 1-1A
所有参数设置地址(写)					
0x3E8	1000	编程设置密码	Int	1	1-9999
0x3E9	1001	仪表通讯地址	Int	1	1-247
0x3EA	1002	电压倍率	Int	1	PT=1-5000
0x3EB	1003	电流倍率	Int	1	CT=1-5000
0x3EC	1004	通信波特	Int	1	0-1200; 1-2400; 2-4800; 3-9600
0x3ED	1005	通信数据格式	Int	1	数据格式 0-N.8.1 1-O.8.1 2-E.8.1
0x3EE	1006	接线制式	Int	1	0-三相四线; 1-三相三线
0x3EF	1007	电压量程	Int	1	0-100V; 1-220V; 2-380V
0x3F0	1008	电流量程	Int	1	0-5A; 1-1A

五、接线示意图（以实物接线图为准）

■96 方型（外形尺寸：96*96*90 mm 开孔尺寸：91.00*91.00mm）



六、常见问题及解决方案

1) 仪表没有回送数据

答：首先确保仪表的通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致：如果现场多块仪表通讯都没有数据回送，检测现场通讯总线的连接是否准确可靠，RS485 转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通讯异常，也要检查相应的通讯线，可以修改变换异常和正常仪表从机的地址来测试，排除或确认上位机软件问题，或者通过变换异常和正常仪表的安装位置来测试，排除或确认仪表故障。

2) 仪表回送数据不准确

答：多功能电力仪表的通讯开放给客户的数据有一次电网 float 型数据和二次电网 int/long 型数据。请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明，并确保按照相应的数据格式转换。推荐客户去经销商索要下载 MODBUS-RTU 通讯协议测试软件 MODSCAN，该软件遵循标准的 MODBUS-RTU 通讯协议，并且数据可以按照整型、浮点型、16 进制等格式显示，能够直接与仪表显示数据比。

2、关于 U、I、P 等测量不准确

答：首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上，可以使用万用表来测量电压信号，必要的时候使用钳形表来测量电流信号。其次确保信号线的连接是正确的，比如电流信号的同名端（也就是进线端），以及各相的相序是否出错。多功能电力仪表可以观察功率界面显示，只有在反向送电情况下有功功率数据有不对现象，一般使用情况下有功数据是正确的。如果有功电能符号为负，有可能电流进出线接错，当然相序接错也会导致功率显示异常。另外需要注意的是仪表显示的电量为一次电网值，如果表内设置的电压电流互感器的倍率与实际使用互感器倍率不一致，也会导致仪表电量显示不准确。表内电压电流的量程出厂后不容许修改。接线网络可以按照现场实际接法修改，但编程菜单中接线方式的设置应与实际接线方式一致，否则也将导致错误的显示信息。

3、关于电能走字不准 确

答：仪表的电能累加是基于对功率的测量，先观测仪表的功率值与实际负荷是否相符。多功能电力仪表支持双向电能计量，在接线错误的情况下，总有功功率为负的情况下，电能会累加到反向有功电能，正向有功电能不累加。在现场使用最多出现的问题是电流互感器进线和出线接反。多功能电力仪表均可以看到分相的带符号的有功功率，若功率为负则有可能是接线错。另外相序接错也会引起仪表电能走字异常。

4、仪表不亮

答：确保合适的辅助电源（AC/DC85-270V）已经加到仪表的辅助电源端子，超过规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表，并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的电压值，如果电源电压正常，仪表无任何显示，可以考虑断电重新上电，若仪表还不能正常显示的话请联系本公司技术服务部。

定货说明

签定合同时，请详细写明产品型号、输入信号、接线方法等信息。该系列产品标配有一个默认的出厂设置，若客户有特殊需要，请在其他项目中详细注明。

订货示例如下：

例 名 称： KX-DYB-242-3/4D（多功能电力仪表）
 开 孔： 96*96*90
 输 入： AC380V、AC200A/AC5A
 电力网络： 三相四线
 通讯接口： RS485/MODBUS-RTU